

Project: nr. W 22726

Olo nr: 2489853

OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREID)

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss hebben op 9 augustus 2016 van Burgthoeve, Lutterweg 13 5394 LP Oijen een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen zoals bedoeld in Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het bouwen van een loods en het verbouwen van een bedrijfsgebouw naar woonslaapverblijven ten behoeve van de zorgboerderij. De aanvraag gaat de Burgthoeve aan de Lutterweg 13 Oijen, op het perceel met de gemeentelijke kadastrale aanduiding Oijen, sectie E, nummer 147.

Burgemeester en wethouders besluiten de gevraagde vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- Bouwen
- Handelingen in strijd met ruimtelijke regels
- Brandveilig gebruiken

Dit onder de bepaling dat de gewaarmerkte vergunningaanvraag en bijlagen deel uitmaken van de vergunning.

Aan de vergunning verbinden wij de bijgevoegde voorschriften.

Voor zover de aan de vergunning verbonden delen van de vergunningaanvraag niet in overeenstemming zijn met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

PROCEDURE

De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in §3.3 van de Wabo (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag is beoordeeld voor de omgevingsvergunning (uitgebreid) aan de daarbij behorende artikelen van

de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingsrecht.

OVERWEGINGEN

Gelet op artikel 2.1, 2.2 en §2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de overwegingen in de bijlage "overwegingen en toetsingen" kan worden geconcludeerd dat de gevraagde vergunning onder voorschriften kan worden verleend.

ONDERTEKENING

Oss, 24 januari 2017

Burgemeester en wethouders van Oss.
Namens dezen,

Coll:



Ing. J.L.A.M. Jacobs.
Teamleider van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

LEGES

	Grondslag	Leges
Bouwactiviteit	€ 177.000,00	€ 5.718,00
Brandveilig gebruik	1.900,00 m ²	€ 1.079,00
Begroting ⁿ handelen in strijd met ruimtelijke regels ⁿ	1,00	€ 3680,00
TOTAAL LEGES		€ 10.477,00

RECHTSMIDDELEN

Beroepsclausule

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift ongebruikt is verstreken.

Dit besluit is nog niet onherroepelijk. Hiertegen kan ingevolge artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Oost-Brabant.

Het indienen van een beroep komt toe aan belanghebbenden, die eerder zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of aan belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht. Dit beroep kan worden ingesteld binnen zes weken na de dag na de terinzagelegging van het besluit. Het beroepschrift dient gemotiveerd te zijn en te worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 2500 MA 's-Hertogenbosch.

Als u een beroepschrift indient bij de rechtbank, hoeft u alleen dit besluit als bijlage bij uw beroepschrift mee te zenden. De rechtbank vraagt vervolgens alle relevante stukken bij ons College op.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Hiertoe kan men, als er tevens een beroepschrift is ingediend, de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter kan een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed gelet op uw belangen dat vereist. Dit verzoek moet worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	4
BIJLAGE I PROCEDURELE ASPECTEN.....	5
BIJLAGE II VOORSCHRIFTEN	7
1. Bouwen	7
1.1 Algemeen	7
1.2 Meldingsplicht	7
1.3 In te dienen gegevens en bescheiden	8
1.4 Voorwaarden.....	9
2. Brandveilig gebruiken	9
2.1 Algemeen	9
BIJLAGE III OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN	10
1. Bouwen	10
1.1 Inleiding	10
1.2 Toetsing	10
1.3 Conclusie.....	11
2. Handelingen in strijd met ruimtelijke regels	11
2.1 Inleiding	11
2.2 Toetsing	11
2.3 Conclusie.....	13
3. Brandveilig gebruiken	13
3.1 Inleiding	13
3.2 Toetsing	13
3.3 Conclusie.....	14
BIJLAGE IV BEGRIPPEN	15
BIJLAGE V RUIMTELIJKE ONDERBOUWING.....	17

BIJLAGE I PROCEDURELE ASPECTEN

Gegevens aanvrager en projectbeschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss hebben op 9 augustus 2016 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Burgthoeve, Lutterweg 13 5394 LP Oijen voor het bouwen van een loods en het verbouwen van een bedrijfsgebouw naar woonslaapverblijven ten behoeve van de zorgboerderij. De aanvraag gaat over Lutterweg 13 Oijen, op het perceel met de gemeentelijke kadastrale aanduiding Oijen, sectie E, nummer 147.

Activiteiten aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende activiteiten:

- Bouwen
- Handelingen in strijd met ruimtelijke regels
- Brandveilig gebruiken

Voor dit project is ook een ontvankelijke melding Activiteitenbesluit ontvangen.

Vigerende vergunningen

Op 15 juni 2010 is een gebruiksvergunning verleend voor het brandveilig gebruik van de zorgboerderij, ons kenmerk 35816.

Op 20 november 2015 hebben wij voor de inrichting een omgevingsvergunning (milieu, revisie) verleend in het kader van de Wabo, ons kenmerk W 10414. De vergunning is onherroepelijk en in werking getreden.

Op 10 juni 2016 is een omgevingsvergunning verleend voor de activiteit milieuneutrale verandering van een inrichting voor het realiseren van een overkapping ten behoeve van de paardenhouderij, ons kenmerk W 19686.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in artikel 2.4 van de Wabo, artikel 3.3 van het Bor en categorie 1, 5, 7, 8 en 9 uit onderdeel C bij de bijbehorende bijlage I; zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Voorbereiding

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor bouwen aan artikel 2.1 lid 1a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, handelingen in strijd met ruimtelijke regels aan artikel 2.1 lid 1c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en brandveilig gebruiken aan artikel 2.1 lid 1d van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht.

Aanvullende gegevens

Omdat de aanvraag naar onze mening niet volledig was, hebben wij bij per brief van 14 september 2016 om aanvullende gegevens verzocht. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 19 september 2016 en 6 oktober 2016. Hierdoor is de wettelijke procedure verlengd met 22 dagen. Deze aanvullende gegevens maken deel uit van de vergunningaanvraag.

Ter inzage legging

Tussen 24 november 2016 en 5 januari 2017 heeft een ontwerp van deze beschikking ter inzage gelegen en zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Advies, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in §2.5 Wabo, alsmede §6.1 en §6.2 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Welstandskamer

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende adviezen ontvangen.

Welstandskamer:

Het project is op 27 september 2016 in de vergadering van de welstandskamer aan de orde geweest.

Het project voldoet aan redelijke eisen van welstand.

BIJLAGE II VOORSCHRIFTEN

1. BOUWEN

1.1 Algemeen

Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 2012 en van de Bouwverordening van de gemeente Oss, vastgesteld 25 juni 2009, en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.

Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de bouw wordt begonnen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.

Indien de bouwwerkzaamheden langer dan 26 weken stilliggen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.

De uitvoering van het bouwplan moet geschieden overeenkomstig bijgaande situatietekening van de afdeling Informatieve Diensten BasisRegistratie en Belastingen van de dienst Gemeentebedrijven, nr. W 22726.

1.2 Meldingsplicht

De volgende werkzaamheden moeten aan Bouwen, Wonen en Milieu worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor de start van het werk
Leggen van de fundering	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang

Storten van beton	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Leggen van de vloeren	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Aansluiten infiltratiesysteem en riool	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang*
Onderdelen van het bouwwerk waaraan door (een) verderop in deze vergunning vermeld voorschrift(en) een kennisgevingsplicht is verbonden	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk drie dagen voor aanvang
Einde van de werkzaamheden	via e-mail (baliebml@oss.nl) danwel mondeling of schriftelijk	uiterlijk één week voor het beëindigen van het werk

1.3 In te dienen gegevens en bescheiden

Gegevens en bescheiden die nog niet bij de aanvraag zijn overgelegd moeten drie weken voor
aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring bij Bouwen, Wonen en Milieu worden
ingediend. Het gaat hierbij om de volgende overeenkomstig de considerans bepaalde
gegevens:

- Constructieve gegevens
- Testrapporten brandwerende scheidingsen
Bouwbesluit 2012 Artikel 2.84 lid 1, 2.94 lid 1, 2.94 lid 2
Van alle onderdelen uit een brandwerende scheiding die een brandwerendheid bezitten
moeten testrapporten conform de NEN 6069, 6076, 6077 (of eenzelfde Europese
norm) overgelegd worden.
- Bouwveiligheidsplan
Bouwbesluit 2012 Artikel 8.7
Het bouw- of sloopveiligheidsplan moet overlegd worden aan het bevoegd gezag. In
het bouwveiligheidsplan wordt in elk geval ingegaan op de bereikbaarheid en
bruikbaarheid van bluswater- en andere openbare voorzieningen, opstelplaats
brandweervoertuigen, de aard en plaats van brandveiligheidsinstallaties en de
vluchtrouteaanduiding tijdens de werkzaamheden.

Met de bouw van het desbetreffende onderdeel mag niet worden begonnen voordat de gegevens als bedoeld in het voorgaande voorschrift zijn overgelegd aan en schriftelijk zijn goedgekeurd door Bouwen, Wonen en Milieu.

1.4 Voorwaarden

Voor ingebruikname van het bouwwerk of een deel van het bouwwerk, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn.

Bouwbesluit 2012 Artikel 6.28 lid 4

De brandslanghaspel moet:

- aangesloten zijn op een voorziening voor drinkwater,
- een slang hebben met een statische druk van niet minder dan 100 kPa, en
- een capaciteit hebben van 1.3 m³/h, bij gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels.

2. BRANDVEILIG GEBRUIKEN

2.1 Algemeen

Met het oog op het brandveilig gebruik van uw bouwwerk, moet de vergunninghouder voldoen aan de rechtstreeks werkende bepalingen uit het Bouwbesluit 2012, afdeling 6.1, 6.5 t/m 6.8 en afdeling 7.1 en 7.2.

BIJLAGE III OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

1. Bouwen

1.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

1.2 Toetsing

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Oss. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Buitengebied Lith 2013" is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee in strijd. Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren tenzij de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Wij hebben de aangevraagde activiteit aan de hiervoor genoemde uitzonderingen getoetst. De resultaten van deze toetsing staan beschreven in de beoordeling van deelactiviteit "Handelen in strijd met ruimtelijke regels" van de beschikking.

Onder verwijzing naar de beoordeling van deelactiviteit "Handelen in strijd met ruimtelijke regels" van de beschikking merken wij op dat de omgevingsvergunning, gelet op artikel 2.10, lid 1 onder c en 2.12 Wabo op deze grond wel kan worden verleend.

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de welstandnota van de gemeente Oss. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

1.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen.

2. Handelingen in strijd met ruimtelijke regels

2.1 Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

2.2 Toetsing

De aangevraagde activiteit is in strijd met het bestemmingplan "Buitengebied Lith 2013". Bovendien geldt dat deze strijdigheid niet kan worden opgelost met toepassing van de in het bestemmingsplan "Buitengebied Lith 2013" opgenomen regels inzake afwijking. Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren, tenzij de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

De projectlocatie betreft de locatie Lutterweg 13, 5394 LP te Oijen, kadastraal bekend als gemeente Oijen, sectie E, nummers 145,, 147 en 169. Op het adres Lutterweg 13 is een agrarisch bedrijf in combinatie met een zorgboerderij met een woonzorgfunctie gevestigd. Het bedrijf wordt gerund door de heer L. van der Burgt, samen met zijn zoon.

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor:

- de realisatie van een gebouw voor de opslag van hooi, stro en zaagsel binnen het gedeelte van het vigerende bouwvlak met de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding-1'. De afgelopen jaren is veel zorg besteed aan de veiligheid op de zorgboerderij. Er wonen en verblijven immers de eigenaren, de mensen met een functiebeperking en het personeel. En de dieren natuurlijk. De bedrijfsvoering bestaat voor een groot deel uit het verzorgen en houden van paarden. Voor het houden en huisvesten van paarden is stro noodzakelijk. Het bedrijf gebruikt ongeveer 40 ton stro per maand ofwel 500 ton op jaarbasis. De opslag hiervan kan erg brandgevaarlijk zijn. Ondanks de voorzorgsmaatregelen en de nodige onderzoeken en rapporten is in 2013 toch brand uitgebroken. Een veilige opslag

van het stro is daarom noodzakelijk. Om een veilige opslag voor hooi, stro en zaagsel te realiseren is initiatiefnemer, voornemens aan de achterzijde van het perceel een gebouw hiervoor te realiseren.

- de realisatie van extra kamers voor zorgbehoevenden binnen bestaande bebouwing welke is gelegen buiten de functieaanduiding 'zorgboerderij'.

De aangevraagde omgevingsvergunning past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Lith 2013'.

In de gewenste situatie wordt op de locatie een gebouw voor de opslag van hooi, stro en zaagsel gerealiseerd met een afmeting van 50,3 meter lang bij 15 meter + 5 meter breed t.b.v. overstek (dus totaal 20 meter breed), met een goothoogte van respectievelijk 3,5 meter aan de achterzijde van de loods en 5 meter aan de voorzijde van de loods en een nokhoogte van 8,025 meter. De overstek van 5 meter is noodzakelijk om met een vrachtwagen binnen te kunnen lossen zodat het hooi en stro droog gelost kunnen worden. Dit gebouw wordt gerealiseerd binnen een gedeelte van het vigerende bouwvlak met de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding -1', waar op basis van het vigerende bestemmingsplan gebouwen niet zijn toegestaan. Daarnaast is in het vigerende bestemmingsplan binnen de zone 'overig-oeverwal',

waarbinnen de projectlocatie is gelegen, een maximale goot- en bouwhoogte van een agrarisch bedrijfsgebouw toegestaan van 3,5 respectievelijk 8 meter. Omdat de maximale toegestane goothoogte aan de voorzijde van het gebouw niet toereikend is om veilig met een vrachtwagen te kunnen lossen wordt afgeweken van de toegestane goothoogte van 3,5 meter voor de goothoogte aan de voorzijde van dit gebouw. De goothoogte aan de voorzijde van het gebouw voor de opslag van hooi, stro en zaagsel wordt 5 meter.

Daarnaast wordt in de gewenste situatie binnen een gedeelte van de bestaande bebouwing, welke is gelegen buiten de functieaanduiding 'zorgboerderij', extra kamers/zorgvoorzieningen voor zorgbehoevenden gerealiseerd. Om deze kamers/zorgvoorzieningen te kunnen realiseren en te kunnen gebruiken hiervoor wordt middels een omgevingsvergunning afgeweken van het vigerende bestemmingsplan, zodat dit gerealiseerd kan worden buiten de functieaanduiding 'zorgboerderij'.

Voor onze overwegingen willen wij verwijzen naar de ruimtelijke onderbouwing. Deze ruimtelijke onderbouwing is opgenomen in bijlage V bij deze beschikking.

De omgevingsvergunning kan, gelet op het bovenstaande en het bepaalde artikel 2.12, lid 1, onder a sub 3 Wabo dan ook op deze grond wel worden verleend.

2.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

3. Brandveilig gebruiken

3.1 Inleiding

Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) artikel 2.1 , eerste lid, onder d, en het bepaalde in het Besluit omgevingsrecht (Bor) artikel 2.2, eerste lid, onder a, dient u een omgevingsvergunning te hebben voor het in gebruik nemen of gebruiken van uw bouwwerk. waarin in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen.

Uw aanvraag dient te voldoen aan de Regeling omgevingsrecht, artikel 3.3. Brandveilig gebruiken van een bouwwerk.

Aan de hand van uw aanvraag is beoordeeld of het beoogde gebruik voldoet aan de afdeling 6.1, 6.5 t/m 6.8 en afdeling 7.1 en 7.2 van het Bouwbesluit 2012.

De omgevingsvergunning moet op grond van artikel 2.13 Wabo worden geweigerd indien bij het in gebruik nemen of gebruiken van extra kamers voor zorgbehoevenden bij de Burgthoeve in Oijen de brandveiligheid niet voldoende verzekerd is.

3.2 Toetsing

Gelet op de volgende aspecten:

- Dat in het bouwwerk in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen; of
- dat het pand in gebruik is overeenkomstig uw aanvraag brandveilig gebruik d.d. 19 september 2016;
- dat de bouwkundige samenstelling en de indeling van het pand is zoals is aangegeven op de situatie- en plattegrondtekening van adviesbureau Van Gerwen V.O.F nr. B2.2 d.d. 27 oktober 2016.

achten wij brandveiligheid met het oog op het voorziene gebruik van het bouwwerk voldoende verzekerd (artikel 2.13 Wabo).

3.3 Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het brandveilig gebruik van uw bouwwerk en het aangevraagde gebruik zoals hierboven benoemd besluiten wij de door u aangevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit 'brandveilig gebruiken bouwwerk' te verlenen. In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen.

BIJLAGE IV BEGRIPPEN

**** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:**

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

Publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- Overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:
SDU service, afdeling verkoop
Postbus 20014
2500 EA den haag
Telefoon (070) 378 98 80
Telefax (070) 378 97 83
- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl
- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
Telefoon (015) 269 03 91
Telefax (015) 269 02 71
www.nen.nl
- BRL-richtlijnen bij:
KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Telefoon (070) 414 44 00

Telefax (070) 414 44 20

InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.
www.infomil.nl

BESTE BESCHIKBARE TECHNIKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMRISICO(CATEGORIE):

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICOCATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

EMISSIE:

De uitworp van één of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

BIJLAGE V RUIMTELIJKE ONDERBOUWING